

治験薬温度管理記録

2025年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
5/1	8:31	7.4	2.8	20.5	19.3	26.3	24.8	✓	N.K
5/2	8:29	7.5	2.0	21.5	19.3	26.3	24.9	✓	N.K
5/3									
5/4									
5/5									
5/6									
5/7	8:36	7.6	2.1	21.5	19.3	26.7	24.0	✓	N.K
5/8	8:27	7.7	2.0	20.2	19.2	26.2	24.3	✓	Y.Y
5/9	8:27	7.8	2.0	21.6	19.3	26.4	24.7	✓	Y.Y
5/10									
5/11									
5/12	8:27	7.5	2.1	21.7	19.3	26.5	24.1	✓	Y.M
5/13	8:27	7.7	2.0	20.3	19.3	26.2	24.4	✓	Y.Y
5/14	8:27	7.8	2.4	20.3	19.3	26.4	24.0	✓	Y.Y
5/15	7:55	7.9	2.0	20.3	19.2	26.2	24.8	✓	Y.Y
5/16	8:25	8.0	2.0	21.7	19.3	26.4	24.5	✓	Y.Y
5/17									
5/18									
5/19	14:08	7.6	2.0	21.7	19.3	26.5	23.9	✓	N.K
5/20	9:24	7.8	2.2	21.7	19.3	26.4	24.6	✓	Y.Y
5/21	8:27	7.9	2.0	21.8	19.4	26.7	25.3	✓	Y.Y
5/22	9:10	7.8	2.0	21.7	19.4	26.7	24.6	✓	N.K
5/23	8:34	7.9	2.4	21.7	19.4	26.4	24.8	✓	Y.Y
5/24									
5/25									
5/26	8:29	7.9	2.1	21.8	19.5	26.5	24.5	✓	N.K
5/27	8:12	8.0	2.6	21.8	19.5	26.5	24.2	✓	Y.Y
5/28	8:37	8.0	2.5	21.8	19.5	26.3	25.0	✓	Y.Y
5/29	8:30	8.0	2.4	21.8	19.7	26.5	24.4	✓	Y.Y
5/30	8:27	7.9	2.1	21.9	19.8	26.8	25.2	✓	Y.Y
5/31									
6/1									
6/2	8:31	7.8	2.0	21.9	19.8	26.6	24.4	✓	N.K
6/3	8:32	7.9	2.3	21.8	19.8	26.4	24.8	✓	N.K
6/4	8:35	7.9	2.0	21.8	19.8	26.6	24.2	✓	N.K
6/5	8:30	7.9	2.4	21.8	19.8	26.6	24.2	✓	N.K
6/6	8:31	7.9	2.4	21.8	19.8	26.6	24.2	✓	N.K
6/7									
6/8									
6/9	8:29	7.9	2.0	21.9	19.7	26.6	24.2	✓	N.K
6/10	8:28	7.9	2.1	21.8	19.7	26.7	24.2	✓	N.K
6/11	8:36	7.8	2.3	21.8	19.7	26.8	25.3	✓	N.K
6/12	8:28	7.3	2.7	21.8	19.8	26.4	24.8	✓	N.K
6/13	8:29	7.1	3.0	21.8	19.8	26.5	24.7	✓	N.K
6/14									
6/15									
6/16	8:33	7.0	3.2	21.8	19.6	26.5	24.2	✓	N.K
6/17	8:30	7.0	3.6	21.7	19.5	26.5	24.1	✓	N.K
6/18	8:28	7.0	3.5	21.7	19.6	26.5	25.1	✓	N.K
6/19	8:34	7.1	3.6	21.8	19.6	26.6	25.0	✓	N.K
6/20	8:29	7.0	3.6	21.5	19.6	26.7	24.6	✓	N.K
6/21									
6/22									
6/23	8:33	7.0	3.0	21.7	19.5	26.4	24.2	✓	N.K
6/24	8:28	7.0	3.0	20.5	19.6	26.3	25.0	✓	N.K
6/25	8:31	7.1	3.5	21.8	19.7	26.4	25.1	✓	N.K
6/26	8:33	6.9	3.0	21.8	19.6	26.6	25.0	✓	N.K
6/27	8:27	6.9	3.5	21.8	19.6	26.6	24.7	✓	N.K
6/28									
6/29									
6/30	8:29	7.0	3.4	21.7	19.5	26.6	24.0	✓	N.K
6/31									

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室 ※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

【温度計 シリアル番号】 2024/05/31まで: 冷蔵庫:00504705、低温インキュベーター:00504706、室温:00504707
2024/06/01以降: 冷蔵庫:10416516、低温インキュベーター:10416517、室温:10416519

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。 * 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録 Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-404I
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
5/1	8:44	冷蔵庫	(無)	有	N.K
	8:45	低温インキュベーター	(無)	有	
6/2	8:42	冷蔵庫	(無)	有	N.K
	8:44	低温インキュベーター	(無)	有	